



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



ESCLARECIMENTO Nº 2

PROCESSO – 7090/2017

PREGÃO ELETRÔNICO – 01/2018

OBJETO – FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 900 mm

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela Silu Comercial e Industrial Ltda - EPP, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

A Silu Comercial e Industrial Ltda - EPP, pelo presente solicita esclarecemos da licitação supra mencionada para fins de participação no processo licitatório.

Pergunta da empresa SILU COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA – EPP:

Com relação ao pregão 1/2018, gostaria de esclarecer 2 pontos:

1º Com relação a inspeção dos tubos. Anexo III .

O produto na qual represento tem origem Chinesa. Neste caso não ficou claro de como será a inspeção.

Poderá ser feita a inspeção em algum laboratório aqui do Brasil ?

2º Com relação aos atestados técnicos.

A Somatória total de atestado que minha empresa possui, não chega a 50% da quantidade do item licitado em específico.

Infelizmente nós precisamos vender para depois disso solicitar o atestado.

Possuímos diversos outros atestados de tubos de menor diâmetro e também de outros produtos, o que comprova nossa capacidade.

Na medida que está sendo solicitado, pouquíssimas empresas atendem, infelizmente direcionando para tal empresas.

Existe alguma outra forma de comprovação ?

Resposta: De acordo com parecer Técnico da Diretoria Operacional de Água.



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



1 - Conforme consta em edital/termo de referência, a inspeção deve ser na fábrica do fornecedor, com os custos envolvidos na inspeção por conta da vencedora da licitação.

2 - Conforme edital, pode-se somar atestados desde que atendam à especificação. Ou seja, diâmetros iguais ou maiores que 900mm.

Sorocaba, 23 de janeiro de 2018.


ROSELI DE SOUZA DOMINGUES
Pregoeira