



ESCLARECIMENTO Nº 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.680/2018

Pregão Eletrônico nº 103/2018

OBJETO - Aquisição de bombas dosadoras.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA**, conforme segue:

Questionamento: Nos item 2 e 4 do lote 1, menciona uma vazão no título e na especificação fala de outra:

Pergunta 01: No item 2, 40 litros / Hora no título, no detalhamento 10 litros/hora.

Resposta: Informamos que no lote 01, item 02, ocorreu um erro de digitação no detalhamento do material. Onde se lê “vazão mínimo de **10 l/h** à pressão de 2 bar...”, leia-se “vazão mínimo de **40 l/h** à pressão de 2 bar...”.

Pergunta 02: No item 4, 01 litros / Hora no título, no detalhamento 10 litros/hora.

Resposta: Informamos que no lote 01, item 04, ocorreu um erro de digitação no detalhamento do material. Onde se lê “vazão mínimo de **10 l/h** à pressão de 10 bar...”, leia-se “vazão mínimo de **1 l/h** à pressão de 10 bar...”.

Érica de Oliveira Moraes Espindola Franco

Pregoeira