



## ESCLARECIMENTO Nº 4

**PROCESSO - 5.751/2.018**

**PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2.018**

**OBJETO - AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO**

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa VCW VÁLVULAS - INDÚSTRIA, COM. E REPRES. LTDA, esclarecer a licitante interessada no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

**Solicitamos respostas aos questionamentos abaixo referente ao Pregão Eletrônico nº 111/2018:**

- 1) Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 60 dias para o lote 6, por se tratar de válvulas de grande tamanho, do qual não se mantém estoque, e também para atender todo o seu processo de fabricação o prazo de 45 dias seria insuficiente (fundição, usinagem, montagem, pintura, testes e inspeção em fábrica).
- 2) Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 90 dias para o lote 8, por se tratar de válvulas de grande tamanho e possuir atuador elétrico, do qual não se mantém estoque, e também para atender todo o seu processo de fabricação o prazo de 45 dias seria insuficiente (fundição, usinagem, montagem, pintura, testes e inspeção em fábrica). Outro ponto que impacta no prazo é o atuador elétrico, fabricantes de atuador não mantém o mesmo em estoque, do qual dão no mínimo um prazo de 75 dias para sua fabricação.

**Resposta:** De acordo com parecer do Diretor Operacional de Água, devido às necessidades da autarquia, deve-se manter os prazos do edital.

**Sorocaba, 10 de dezembro de 2018.**

**LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA**

**Pregoeira**