



**Prefeitura de
SOROCABA**

Sorocaba, 20 de junho de 2016.

Esclarecimento nº 01-2016

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulado pela empresa, **LAJES GRANDINO** ao Pregão Eletrônico nº 20/2016, o que segue:

PERGUNTA:

Boa tarde, a respeito do pregão eletrônico nº 20/2016 lote 01 especificação do objeto bloco de concreto 19x14x39 esta errado. Especificação correta é bloco vazado de concreto c/ função estrutural classe B 0,14x0,19x0,39.
Lote 02 esta correto
Att Geraldo

RESPOSTA:

1-Em contato com o Sr. Geraldo sobre o questionamento abaixo, cabe as informações como segue:

- Consta no cadastro da Autarquia (SIAM), sob o código, 015.00021.0002-01 - BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 14 X 39

Porém na especificação isto já foi corrigido; como segue:

- ESPECIFICAÇÃO: BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA, COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, CLASSE "B", M-15, (0,14 x 0,19 x 0,39 m) CONFORME NBR 6136.

Att.,

Atenciosamente.

Elisete Regina Mota

Pregoeira