

De: SAAE - SOROCABA

Data: 13/06/2013

ESCLARECIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO 39/2013 - P.A. 3489/2.013.

OBJETO: Aquisição de cabos de cobre e eletrodutos.

Prezados senhores,

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.** esclarece:

PERGUNTA:

Na página 17 do edital-ANEXO I-DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O ITEM 1-CABO COBRE 185mm-0,6/1kv-EPR, informam as referências normativas: NBR 280E 7286.

Já na página 18-TERMO DE REFERÊNCIA- INFORMAM REFERÊNCIAS NORMATIVAS DIFERENTES: NBR 13248 E 13570.

Para que possamos cotar o cabo e valor correto, favor informar qual normas serão aplicáveis, pois isso interfere diretamente no preço e no tipo de material.

Conforme despacho do chefe do Departamento de Eletromecânica, engº. James Clayton Vasconcelos, esclarecemos que:

RESPOSTA:

1- Gentileza onde lê-se o texto "NBR 13248 e 13570", entender como "NBR 280 e 7286".

Atenciosamente,

**Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula
Pregoeira**

