



Sorocaba, 05 de maio de 2014.

Informamos aos interessados, em resposta às solicitações de esclarecimentos formuladas pela empresa **VCW Válvulas - Tecnologia em Retenção de Fluxos e Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.**, ao Pregão Eletrônico nº 39/2014, o que segue:

PERGUNTA (PARA O LOTE 06 - VALVULA BORBOLETA):

- 1) Quanto ao revestimento, solicitamos que também seja aceito pintura líquida em epóxi na cor Azul RAL 5005 com espessura da película seca mínima de 150 microns?
- 2) Solicitamos que também seja aceito a fixação do disco através do sistema Plug de Torque?

RESPOSTAS:

- 1) Com relação à pintura, nada a opor.
- 2) Com relação a fixação do disco, só aceitaremos eixo inteiriço, tipo duplo D.

PERGUNTA (PARA O LOTE 07 - VENTOSA):

Com relação ao pregão eletrônico Nr. 039/2014 que tem como objeto a aquisição de tubos, conexões, válvula gaveta, válvula borboleta e ventosa tríplice função de ferro fundido, LOTE 07, por gentileza esclarecer: Serão aceitas ventosas com passagem nominal (área do orifício do flange igual à área do orifício cinético de admissão e expulsão de ar), de tríplice função, de corpo único em aço inox e orifício automático integrado localizado no centro do corpo da ventosa, impedindo o contato com o fluido, evitando assim que as partículas sólidas em suspensão causem entupimento e minimizando a pulverização, com área de 2,4mm² e, flutuador automático e cinético formato cilíndrico, sólido, em polipropileno, não colapsável, uma vez que apresentam características superiores as solicitadas no certame?

RESPOSTA:

Sim, serão aceitas.