



ESCLARECIMENTO Nº 1

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.457/2017**

**Pregão Eletrônico nº 52/2017**

**OBJETO - Aquisição de ventosas quadrifunções e registro gaveta em ferro fundido, pelo tipo menor preço por lote.**

Informamos aos interessados, em resposta às solicitações de esclarecimentos formulada pelas empresas **BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA** e **AVK VÁLVULAS DO BRASIL**, conforme segue:

**Pergunta 01:** Itens 01 e 02:

Serão aceitas ventosas com corpo em aço inoxidável, uma vez que este material é superior ao solicitado no certame?

**Resposta:** Sobre este questionamento, informamos que materiais ofertados como alternativa, sendo de qualidade superior ao especificado, serão aceitos. Esse é o caso da solicitação da Bermad.

**Pergunta 02:**

Nosso interesse se trata da participação da disputa pelo lote 2, onde constam registros gaveta com cunha metálica seguindo a NBR 12430,

Interessados em participar do certame mencionado, vimos respeitosamente solicitar que seja concedido ofertar uma válvula em alternativa à especificação do edital.

Fabricamos válvulas gaveta em ferro fundido, com cunha metálica revestida em elastômero EPDM, com classe de pressão PN16 e furação de flanges PN10 que são muito mais confiáveis e com uma performance de trabalho superior às válvulas cunha metálica. As quais atendem a NBR 14968.

Nossas válvulas possuem vedação 100% estanque, melhorando em muito a performance da válvula quanto a perda de carga e por ter uma tecnologia de eixo superior, seu torque operacional de abertura e fechamento é bem menor, evitando desgaste de componentes e esforço desnecessário em sua operação.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

**Serviço Autônomo  
de Água e Esgoto**



Ela também possui como padrão, um flange de acoplamento superior para eventual motorização futura, sem precisar de adaptação.

**Resposta:**

A norma NBR 14968 no item nº 05 informa em Nota:

As Válvulas desta Norma não devem ser instaladas como válvulas de controle, e condições normais de uso, devem ter suas cunhas totalmente abertas ou fechadas.

A aplicação das válvulas solicitadas é para controle e uso com cunha para regulagem de abertura, não atendendo ao solicitado no edital.

**Érica de Oliveira Moraes Espindola Franco**

**Pregoeira**