



Sorocaba, 31 de julho de 2015.

Esclarecimento nº 03-2015

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP** ao Pregão Eletrônico nº 60/2015, o que segue:

**PERGUNTA:**

Solicito o seguinte esclarecimento:

Conforme descrito em edital o fornecedor (vencedor) do certame PE 60/2015 - aquisição de veda rosca, deverá dispor de balança e espessímetro para aferição e verificação do produto.

**Perguntamos:** O SAAE irá dispor de equipe para deslocamento até o local / fabrica / deposito, onde tais equipamentos estaria locados para executar tal ensaio/aferição.

Salientamos que os fabricantes, detentores de tais equipamentos são locados em várias localidades, inclusive fora do estado de São Paulo. Informamos ainda que por tratar-se de equipamentos de precisão, os mesmos não podem ter deslocamentos inapropriados, visto que tais movimentações interferem em sua precisão. Vale ainda ressaltar que estes instrumentos tem suas aferições pelo INMETRO.

**RESPOSTA:**

- 1- O SAAE irá deslocar um técnico para a inspeção no material e os equipamentos deverão ser disponibilizados pelo fornecedor

**Elisete Regina Mota**  
**Pregoeira**



Sorocaba, 31 de julho de 2015.

Esclarecimento nº 02-2015

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME** ao Pregão Eletrônico nº 60/2015, o que segue:

PERGUNTAS:

VIMOS PELA PRESENTE, SOLICITAR ESCLARECIMENTO COM RELAÇÃO À EXIGÊNCIA DA BALANÇA ANALÍTICA, COMO SEGUE:

A BALANÇA COM **PRECISÃO DE 0,001 GRAMA NÃO EXISTE**, CONFORME INFORMAÇÃO DE NOSSO FÁBRICANTE A SIGNAL COMERCIAL;

NOSSO FABRICANTE INFORMOU QUE ESTÁ BALANÇA ANALÍTICA A PRECISÃO USADA NO MERCADO BRASILEIRO É **DE 0,01 GRAMA**.

POR GENTILEZA VERIFICAR QUAL A PRECISÃO CORRETA A SER CONSIDERADA.

RESPOSTA:

**1- A balança analítica de 0,001 g existe.**

Neste caso, como trata se de equipamento para inspeção, a balança com precisão de 0,01 g atende os parâmetros para o calculo da densidade da fita e o fornecedor poderá utiliza-la.

Não cabe uma alteração nas especificações do equipamento. Convém salientar que o SAAE fará a inspeção do material e os equipamentos deverão ser disponibilizados pelo fornecedor.

**Elisete Regina Mota**

**Pregoeira**



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Sorocaba, 31 de julho de 2015.

Esclarecimento nº 01-2015

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **FORTSAM COMERCIAL EIRELE-EPP** ao Pregão Eletrônico nº 60/2015, o que segue:

PERGUNTAS:

VIMOS PELA PRESENTE, SOLICITAR ESCLARECIMENTO COM RELAÇÃO À EXIGÊNCIA DA BALANÇA ANALÍTICA, COMO SEGUE:

A licitação refere se a aquisição de fita veda rosca 18 x 50m material PTFE

Qual será a espessura exigida para a mesma?

RESPOSTA:

**Não existe necessidade de informar a espessura da fita**, visto que já foi solicitada a densidade da mesma (0,3 g/cm<sup>3</sup>). A espessura da fita será definida na inspeção em função da massa da mesma.  
Caso o fornecedor queira saber se o seu material atende, basta pesar 01 metro de fita e calcular a densidade da mesma.  
Neste caso, não cabe o cancelamento do pregão.  
Convém salientar que o material será inspecionado e o fornecedor deverá possuir os equipamentos necessários (espessímetro e balança)

Elisete Regina Mota  
Pregoeira