



Sorocaba, 31 de outubro de 2017.

Esclarecimento nº 02

Processo Administrativo – 9.146/2017

Pregão Eletrônico – 87/2017

Objeto – AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA PARA MOTORES DE BAIXA TENSÃO, PELO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** ao Pregão Eletrônico nº 87/2017, o que segue:

Será aceito toque de partida máximo de 135% até 0,5 segundo?

Resposta Setor Responsável:

Segue esclarecimento

Poderá ser aceito o torque de partida até 135% em 0,5s desde que o equipamento possua torque de sobrecarga de até 150% e corrente nominal não inferior a 240A para operações pesadas, sendo que as demais características devem ser respeitadas.

Atenciosamente

Emerson Aragão de Sousa

Pregoeiro