



Sorocaba, 28 de maio de 2014.

Esclarecimento nº 01-2014

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP** ao Pregão Presencial nº 11/2014, o que segue:

PERGUNTA 01:

Na sala das telefonistas e Atendimento 0800 está sendo solicitado um aparelho de 18000 BTU'S Piso Teto, sendo que o espaço físico da sala só cabe o aparelho de 18000 BTU'S SPLIT HI-WALL, poderá ser ofertado o modelo SPLIT HI-WALL?

Resposta.

Ratificando o edital não se pode trocar o tipo de aparelho de 18000 BTU'S do tipo SPLIT Piso/Teto, devido a largura dos aparelhos na instalação serem semelhantes tendo como única diferença o avanço maior no tamanho para dentro da sala no tipo piso/teto, mas não representando problema na instalação do aparelho.

PERGUNTA 02

Na sala de Operadores de Radio e de Telemetria esta sendo solicitado um aparelho de 24000 BTU'S Piso Teto, sendo que o espaço físico da sala só cabe o aparelho de 24000 BTU'S SPLIT HI-WALL, poderá ser ofertado o modelo SPLIT HI-WALL.

Resposta.

Ratificando o edital não se pode trocar o tipo de aparelho de 24000 BTU'S do tipo SPLIT Piso/Teto, devido a largura dos aparelhos na instalação serem semelhantes tendo como única diferença o avanço maior no tamanho para dentro da sala no tipo piso/teto, mas não representando problema na instalação do aparelho.

Atenciosamente

Emma Rosane Lied Garcia Maia

Pregoeira