



Sorocaba, 29 de abril de 2013.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **LAO INDÚSTRIA LTDA.**, ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/2013, o que segue:

**PERGUNTAS:**

- 1 - O item 5.3 menciona que os medidores serão enviados para laboratório a fim de realizar ensaios de IDM. Qual o perfil de consumo de Sorocaba? A norma de IDM a ser aplicada é a 15538/2011?
- 2 - O item 19.1 menciona que a contratada será dar um treinamento na sua fábrica com os custos de refeição e estadia por sua conta. Pergunta-se: Qual a quantidade de funcionários a serem treinados considerando este item?
- 3 - O item 5.3 menciona que os medidores serão enviados para laboratório de escolha da Autarquia, e no item 5.4 menciona que as inspeções poderão ser realizadas nas dependências da licitante. Neste caso podemos considerar que será realizada somente uma inspeção seja em atendimento do item 5.3 ou do 5.4, ou será realizada as duas inspeções?

**RESPOSTAS:**

De acordo com informação do Chefe do Setor de Hidrometria e Pitometria - Eng. Cláudio Roberto Baudenbacher, esclarecemos:

- 1 - O perfil de consumo e o ensaio de IDM serão os indicados na norma 15538/2011.
- 2 - Serão treinados até três funcionários.
- 3 - Será realizada apenas uma inspeção e o ensaio de IDM será realizado no laboratório da SANASA.

Érica Aparecida de Menezes  
Pregoeira