



Sorocaba, 29 de abril de 2013.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A.**, ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/2013, o que segue:

**PERGUNTA:**

- 1 - Anexo I - Especificação do Objeto - Item 1: **Solicita** : "RELOJOARIA SOLDÁVEL", com a finalidade de reduzir a incidência de embaçamento nas cúpulas em policarbonato. Nós possuímos o produto solicitado no item 1 do edital PP - 20/2013, porém com sistema de fechamento em **click/snap** e sistema em vedação com o'ring, que por sua vez tem como finalidade reduzir o embaçamento na cúpula. Visto que essa mudança não altera na funcionalidade, desempenho e durabilidade do medidor e que nós garantimos o IP-68, não vejo a necessidade das características solicitadas.

**Gostaríamos de saber se podemos cotar nosso produto com sistema de fechamento em click/snap e sistema em vedação com o'ring base em policarbonato.**

Nestes termos, esperamos que haja significativas disputas e consequentemente gerando mais economia no momento da compra. Para que assim haja isonomia e disputa entre licitantes que são princípios básicos do Sistema de Pregão, regido pelas Leis nº 10.520 e 8.666. Esperamos ser atendidos em nosso pleito e nos tornar parceiros do SAAE Sorocaba não sendo necessárias novas medidas quanto ao caso.

**RESPOSTA:**

De acordo com informação do Chefe do Setor de Hidrometria e Pitometria - Eng. Cláudio Roberto Baudenbacher, esclarecemos:

- 1 - Sim.

Érica Aparecida de Menezes  
Pregoeira