



Sorocaba, 04 de abril de 2013.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **ALEXANDRE MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA.**, à Tomada de Preços nº 01/2013, o que segue:

### **PERGUNTAS:**

- 1 - **Qualificação técnica - Item 16.1.5.2, do edital** - O edital determina a comprovação da qualificação operacional, com apresentação de atestado técnico, comprovando a execução de serviços similares, 50% do objeto. No item 16.1.5.2.1 está descrito que o atestado técnico deve ser de "classe 25kV, com potência não inferior a 2000kVA". A Licitante possui atestado técnico com a execução dos serviços de classe 25kV, com potência de 1000kVA. **Solicito esclarecimento no sentido de verificar se 1.000 kV é compatível com o objeto licitado, já que o edital determina em 50% a comprovação?**
  
- 2 - **SUBCONTRATAÇÃO - Item 14 e 14.1, do edital: O edital determina que: "** A contratada não poderá subcontratar os serviços no seu todo, em qualquer hipótese e ainda que parcialmente, sob pena de rescisão do instrumento contratual e aplicação da penalidade prevista no subitem 19.1.7". **Solicito melhor esclarecimento sobre tal item, para verificar se os serviços poderão ou não ser parcialmente subcontratados?**

### **RESPOSTAS:**

De acordo com informações do Chefe do Departamento de Eletromecânica - Eng. James Clayton de Vasconcelos, esclarecemos:

- 1 - O objeto de quantificação do certame é a instalação de potência de 4.000kVA em classe de tensão 25kV, sendo solicitado atestado técnico de potência não inferior a 50% do objeto, ou seja, a comprovação de serviços classe de tensão 25kVA com potência não inferior a 2.000kVA.

De acordo com informações do Departamento Jurídico, esclarecemos:

- 2 - Os serviços não poderão ser parcialmente subcontratados, de acordo com o subitem 14.1 do edital.