



ESCLARECIMENTO Nº 1

**PROCESSO ADMINISTRATIVO - 4.540/2017**

**Tomada de Preços nº 08/2017**

**OBJETO - Contratação de empresa para execução de muro de contenção em gabião, tipo caixa, com fornecimento total de materiais e mão de obra, pelo tipo menor preço global.**

Informamos ao interessado, em resposta à solicitação de Esclarecimento formulada pela **KGP CONSTRUTORA LTDA.** à Tomada de Preços nº 08/2017, o que segue:

**KGP CONSTRUTORA LTDA.:**

**PERGUNTA:** Vimos por meio deste solicitar detalhamento do item **4 Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros.**

A tela de gabião considerada para o orçamento foi sem revestimento de PVC?

**RESPOSTA:** O item referencial utilizado para o orçamento, SINAPI 92743, em sua composição, não prevê o uso de malha revestida com PVC.

Sorocaba, 26 de setembro de 2017.

  
**COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**Ingrid Machado de Camargo Fara - Presidente**