



ESCLARECIMENTO Nº 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7.982/2015

CONCORRÊNCIA - 05/2015

OBJETO - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços, obras gerais e operação assistida para implantação do sistema produtor de água da Estação de Tratamento de Água Vitória Régia, neste município.

A **Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba** vem através do presente esclarecer às licitantes interessadas na Concorrência em epígrafe que desconsiderem a nota que integra a especificação do item C-0001, porque, por erro material, anotou-se que o “tubo de aço carbono ASTM-A-36”, ESP. = 3/8”, diâmetro = 48”, L = 6000 mm, Qtde = 84 br” será fornecido pelo SAAE.

Considerando as planilhas de preços unitários, é possível aferir que **apenas** o “tubo de ferro fundido, 900 mm, classe K7, L = 6000 mm, Qtde = 539 br” será fornecido pelo SAAE, uma vez que o valor do “tubo de aço carbono” já integra o valor de referência outrora publicado.

Sorocaba, 15 de dezembro de 2015.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Luzia Ferrari Rodrigues Correa - Presidente