



ESCLARECIMENTO Nº 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 8.147/2015

CONCORRÊNCIA - 09/2015

OBJETO - Contratação de empresa de engenharia para o fornecimento de mão de obra, materiais e componentes elétricos para os quadros e painéis de acionamento e automação com start-up do sistema de remoção de lodo da Estação de Tratamento de Água Armando Pannunzio (remanescente de obra), neste município.

A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa Icone Tecnologia e Automação, esclarecer as licitantes interessadas na Concorrência em epígrafe o que segue:

Perguntas da Icone Tecnologia e Automação:

- 1 – Estamos entendendo que não faz parte do escopo deste processo licitatório a montagem de nenhum tipo de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas ou leitos). Nosso entendimento está correto?**
- 2 – Estamos entendendo que o SAAE realizará a instalação mecânica (posicionamento e fixação) dos painéis que serão fornecidos pela vencedora deste certame. Nosso entendimento está correto?**
- 3 – Com relação aos cabos, estamos entendendo que todos os cabos de alimentação, comando e instrumentação serão lançados e interligados pelo SAAE, tanto nos dispositivos de campo, quanto nos painéis. Nosso entendimento está correto?**
- 4 – Caso a resposta ao questionamento anterior seja afirmativa, solicitamos que o SAAE confirme se os testes (isolação, resistência e ponto a ponto) destes cabos serão realizados pelo próprio SAAE ou se a contratada deverá prever estas atividades em seu escopo.**
- 5 – Estamos entendendo que os 200m de cabo de rede também serão lançados pelo SAAE. Nosso entendimento está correto?**
- 6 – Estamos entendendo que não haverá atividades de desenvolvimento de Sistema Supervisório e que a interface com o Sistema de Automação será realizada através da IHM a ser instalada na porta do Painel do CLP. Nosso entendimento está correto?**



Resposta:

1 – Sim, correto, a infraestrutura é de responsabilidade do SAAE.

2 – Sim, a instalação mecânica é de responsabilidade do SAAE.

3 – Sim, a instalação dos cabos serão instalados pelo SAAE. Somente o cabo fieldbus é de responsabilidade da contratada realizar a conectorização e testes.

4 – Os testes dos cabos será de responsabilidade do SAAE. Somente o cabo fieldbus é de responsabilidade da contratada realizar a conectorização e testes.

5 – O cabo fieldbus é de responsabilidade da contratada realizar a instalação, conectorização e testes. Mas o eletroduto será instalado pelo SAAE

6 – Sim, a monitoração e controle do sistema é via IHM.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2016.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Maria Eloíse Benette - Presidente