



ESCLARECIMENTO Nº 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 8.147/2015

CONCORRÊNCIA - 09/2015

OBJETO - Contratação de empresa de engenharia para o fornecimento de mão de obra, materiais e componentes elétricos para os quadros e painéis de acionamento e automação com start-up do sistema de remoção de lodo da Estação de Tratamento de Água Armando Pannunzio (remanescente de obra), neste município.

A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa Icone Tecnologia e Automação, esclarecer as licitantes interessadas na Concorrência em epígrafe o que segue:

Pergunta da Icone Tecnologia e Automação:

Durante a Visita Técnica, foi informado que os QARs (Quadros de Acionamento dos Raspadores) deverão ser fornecidos em Aço Inox. Considerando o alto custo dos Painéis em Inox e o local onde o PCA (Painel de Controle e Automação) e o PVA (Painel das Válvulas Atuadas) serão instalados, estamos entendendo que o PCA e o PVA poderão ser fornecidos em Aço Carbono. Nosso entendimento está correto?

Resposta:

Os QARs devem ser de INOX AISI 304 ou AISI 316 e os botões, seletoras e LEDs de sinalização devem ser IP 67, com resistência para exposição ao tempo e deve possuir sobreteto.

O PCA e o PVA podem ser de aço carbono com pintura eletrostática em EPOXI, cinza RAL, pois ficaram em área coberta.

Sorocaba, 19 de janeiro de 2016.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Maria Eloíse Benette - Presidente