



Sorocaba, 25 de janeiro de 2016.

O **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba** comunica aos interessados que foi solicitado esclarecimento pela empresa **GF Consult Automação Industrial**, à **Concorrência nº 09/2015** - Processo nº 8.147/2015, destinada à **contratação de empresa de engenharia para o fornecimento de mão de obra, materiais e componentes elétricos para os quadros e painéis de acionamento e automação com start-up do sistema de remoção de lodo da Estação de Tratamento de Água Armando Pannunzio (remanescente de obra), neste município**, e que o mesmo está disponível no site www.saaesorocaba.com.br.

Comissão Especial de Licitações
Maria Eloíse Benette - Presidente.



ESCLARECIMENTO Nº 5

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 8.147/2015

CONCORRÊNCIA - 09/2015

OBJETO - Contratação de empresa de engenharia para o fornecimento de mão de obra, materiais e componentes elétricos para os quadros e painéis de acionamento e automação com start-up do sistema de remoção de lodo da Estação de Tratamento de Água Armando Pannunzio (remanescente de obra), neste município.

A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa GF Consult Automação Industrial esclarecer as licitantes interessadas na Concorrência em epígrafe o que segue:

Pergunta da GF Consult Automação Industrial:

“Solicitamos por gentileza esclarecer qual o modelo do drive, a potencia e versão?”

Resposta: Os drives, conversores de frequência, possuem corrente mínima especificada no diagrama elétrico e deve ser seguido. O Setor de Elétrica não dimensiona os drives por potência, mas especifica a corrente mínima. O drive não está especificado para um modelo específico de uma fabricante, mas deve atender as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2016.

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Maria Eloíse Benette - Presidente**