

Informamos aos interessados, em resposta a solicitação de esclarecimento formulado, pela empresa **A. Fernandez ao** Pregão Eletrônico nº 05/2013, informa:

**Pergunta:** Face ao item 27.2 do Edital vimos solicitar o seguinte esclarecimento: Na planilha orçamentária de quantidades e valores (anexo III) item 10 esta se solicitando macadame hidráulico, não é citado a respectiva espessura bem como o descritivo técnico (termo de referência básico anexo III).

Já no termo de referência básico – anexo III subitem 1.2 D, fala-se em aplicação de bica corrida em camadas e não é citado o macadame hidráulico. Pergunta-se, para a recomposição do pavimento sem utilização do macadame hidráulico ou bica corrida?

**Resposta:** Conforme parecer da Chefe do Departamento de Esgoto, após revisão do Termo de Referência e Planilha Orçamentária, verificou-se que a descrição do item 1 da planilha foi baseada na referência de preços da SABESP, cujo serviço de recuperação asfáltica se utiliza do macadame hidráulico para preenchimento da caixa.

O SAAE Sorocaba utiliza somente bica corrida, portanto suprimimos o texto “macadame hidráulico” na nova planilha orçamentária - Anexo III, por não ser utilizado por esta autarquia.

A composição de preço do item 1 não sofrerá alteração devido a se referir somente à preparação da caixa, não dependendo do material que preencherá a mesma.

Cidade Saudável • Cidade Educadora