ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 10.389/2018

Pregão Eletrônico nº 10/2019

OBJETO - AQUISIÇÃO DE VENTOSA QUADRIFUNÇÃO E REGISTRO GAVETA PELO TIPO MENOR PREÇO

PERGUNTA:

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Lote 1

Será aceito ventosa quadrifunção com corpo em aço inox AISI 304 (sem a necessidade de pintura), tampa e flange em ferro nodular ASTM A 536 GR. 65-45-12 com pintura em epóxi a pó na cor verde emblema? Este material é superior ao solicitado no edital.

Bermad Brasil
Viviane Silva
Departamento Comercial - Saneamento

RESPOSTA:

Informamos ao interessado, em resposta à solicitação de Esclarecimento formulada pela **Bermad Brasil** ao **Pregão Eletrônico nº 10/2019,** o que segue:

Sim, o material ofertado é superior ao solicitado no Termo de Referência e será aceito.

SAAE Sorocaba
Eng.º Marcelo Augusto Moretto
Diretor Operacional de Água

Sorocaba, 14 de Junho de 2019.

Karen Vanessa de M. Cruz Chiozzi
Pregoeira