



ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.680/2018

Pregão Eletrônico nº 103/2018

OBJETO - Aquisição de bombas dosadoras.

Informamos aos interessados, em resposta às solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, conforme segue:

Pergunta 01: No anexo 1, lote 1, item 4 a descrição do título do item cita “Bomba Dosadora Vazão 1,0 l/h x 10 bar”. Neste mesmo item em seu detalhamento solicita-se mínima vazão de 10 l/h à pressão de 10 bar. Venho aqui pedir esclarecimento para indicarem qual das duas especificações deveremos nos ater ao ofertar estas dosadoras?

Resposta: Sobre este questionamento, informamos que no lote 01, item 04, ocorreu um erro de digitação no detalhamento do material, portanto onde lê-se “vazão mínimo de **10 l/h** à pressão de 10 bar...”, leia-se “vazão mínimo de **1 l/h** à pressão de 10 bar...”.

Érica de Oliveira Moraes Espindola Franco
Pregoeira