



ESCLARECIMENTO 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO – nº 717/2017

PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2017

OBJETO – PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA WAFER, PELO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.

O Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa IMI INTERATIVA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Questionamento da empresa IMI INTERATIVA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Pergunta 01:

Em razão as respostas aos questionamentos fica claro que a Válvula deve possuir sistema de compressão das gaxetas sendo o mesmo do tipo preme convencional e/ou invertido, garantindo a possibilidade de aperto das gaxetas e garantia de vedação dos eixos. Nosso entendimento esta correto?

Resposta: Por questões de manutenção, a montagem deve permitir ajuste e troca das gaxetas sem a remoção do acionamento.

Pergunta 02:

Na especificação é solicitado para o material do Disco Aço inox fundido ASTM A351 Gr. CF8. Entendemos que o disco deve ser maciço e sem a presença de elementos de fixação (parafusos) ou metalização da borda, garantindo a vida útil do equipamento. Nosso entendimento esta correto?

Resposta: O disco deve ser completamente em aço inoxidável ASTM A351 CF8, portanto não será aceito nenhum elemento do disco em outro material, que não seja o especificado.

Sorocaba, 19 de abril de 2017.

**Juliana Souza Martins
Pregoeira**

**Raquel de Carvalho Messias
Equipe de Apoio**