



Sorocaba, 23 de abril de 2014.

Informamos aos interessados, em resposta às solicitações de esclarecimento formuladas pela empresa **Interativa Soluções de Alta Performance**, ao Pregão Eletrônico nº 39/2014, o que segue:

PERGUNTA:

É solicitado válvula conforme norma AWWA C-504/94. É aceitável conforme AWWA C-504/2010 (versão mais recente) considerando que a solicitada esta obsoleta?

RESPOSTA:

deverá ser considerada a norma atual, isto é, AWWA C 504/2010

PERGUNTA:

É solicitado disco em ferro fundido nodular, conforme NBR 6916 classe 42012. É aceitável Ferro nodular conforme ASTM A536 65-45-12 levando em consideração que os mesmos são equivalentes?

RESPOSTA:

Positivo, podemos aceitar a ASTM 536, pois são equivalentes com relação à resistencia a tração e alongamento do material.

PERGUNTA:

É solicitado Haste inteiriça tipo duplo D. É aceitável Haste bi-partida com ponta quadrada?

RESPOSTA:

Não aceitaremos haste bipartida. somente haste inteiriça, tipo duplo D

PERGUNTA:

Gentileza esclarecer “Sede, tipo macho-fêmea, curada com perioxido de hidrogênio”, estamos com dificuldade com esta especificação.

RESPOSTA:

Considerar: **sede resiliente bidirecional em EPDM ou nitrílica tipo macho/femea.**