

ESCLARECIMENTO 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 1.778/2016

PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2016

OBJETO – AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO.

O Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pelas empresas **VCW VALVULAS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**, **RTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA.**, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Questionamento da empresa CVW Válvulas – Indústria, Comércio e representação Ltda.

Lote 1

Pergunta 01:

Com relação a especificação do revestimento, solicitamos que também aceitem a seguinte descrição para os itens 01, 02, 03 e 04: Revestimento interno e externo das válvulas com Primer Epoxi de alta espessura bi-componente (liquida) curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, na cor azul ral 5005 com espessura mínima da película seca de 150 micra.

Pergunta 02:

Com relação a especificação técnica do acionamento para os itens 01, 02, 03 e 04, solicita caixa de redução em ferro fundido com montagem direta e indicador de abertura e fechamento, porém não informa qual equipamento que acionará esta caixa de redução, deverá ser fornecido os volantes para o acionamento?

Resposta:

Em esclarecimento aos questionamentos da empresa VCW, informo que com relação a pergunta 2; entendemos que ao especificar o acionamento com caixa de redução isso contempla o volante, tendo em vista que não tem outro tipo de acionamento especificado neste lote.



Pergunta 03:

Para os itens 02, 03 e 04, solicitamos que também aceitem como material da bucha dos mancais o Nylon 06, material semelhante ao acetel, porém mais indicado para válvulas com diâmetros acima de 300mm.

Lote 2

Pergunta 04:

Com relação a especificação do revestimento, solicitamos que também aceitem a seguinte descrição para o item 01: Revestimento interno e externo das válvulas com



Primer Epoxi de alta espessura bi-componente (liquida) curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, na cor azul ral 5005 com espessura mínima da película seca de 150 micra.

Pergunta 05:

Para o item 01 do Lote 02, solicitamos que também aceitem como material da bucha dos mancais o Nylon 06, material semelhante ao acetal, porém mais indicado para válvulas com diâmetros acima de 300mm.

Resposta às perguntas nº 01, 03, 04 e 05.

As demais perguntas, as especificações exigidas, visa a obter melhores resultados na aplicação e durabilidade do material, conforme rege as normas regulamentadoras. Solicitamos o cumprimento do Edital na íntegra, sem desvio nas especificações.

Questionamento da empresa RTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA.

Pergunta 01:

Conforme especificação técnica referente as válvulas borboletas, Lotes: 01 – 02 e 04: especificam conforme abaixo:

-Haste: Inteira a prova de expulsão em aço inox ASTM A276 tipo 420, ASTM A276 tipo 410, ASTM A582 tipo 416 ou ASTM A276 tipo 304. Deve ser inteira aço inox conforme ASTM A276, tipo 420, ASTM A276, tipo 410.

Segue Nossa especificação e questionamento referente a especificação técnica:

Nosso projeto contempla a necessidade de segurança, onde nossa haste é composta por eixo superior com encaixe sextavado no disco eliminando a necessidade de parafuso / pino de travamento no disco e eixo inferior com sistema ante expulsão unido com o eixo superior " bipartida ".

Conforme especificação do edital acima, a mesma contempla o projeto de um único fabricante que realiza a fabricação das válvulas borboletas com a haste inteira, portanto, solicitamos a aceitação da especificação que estamos propondo, pois assim não estará direcionando a especificação técnica das válvulas borboletas.

Obs: Lembramos que o último pregão eletrônico nº 22/16 – Processo administrativo número 689-2016: no termo de referência, anexo 2 e no item 4.1.1.6 a especificação do eixo é o seguinte:



Eixo: Aço Inoxidável ASTM A 276 – Tipo 410.

Observamos:

Esta seria uma especificação correta, pois não caracteriza particularidade de um projeto de um fabricante específico, ou seja, atende todos os fabricantes.

Resposta:

As especificações do Edital, referente ao P.E 43/2016, não visa contemplar um ou outro fabricante, mas sim atender as necessidades desta Autarquia.



As especificações exigidas, visa a obter melhores resultados na aplicação e durabilidade do material, conforme rege as normas regulamentadoras. Solicitamos o cumprimento do Edital na Inteira, sem desvio nas especificações.

Sorocaba, 30 de agosto de 2016.


Juliana Souza Martins
Pregoeira


Érica de Oliveira M. E. Franco
Equipe de Apoio