

ESCLARECIMENTO 03

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 1.778/2016

PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2016

OBJETO – AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO.

O Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa IMI Interativa – Indústria Comércio e Representações Ltda., esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Perguntas:

Lote 1


Itens 01 / 02 / 03 / 04:

- É especificado “Guia para instalação (semi lug) com pressão mínima de trabalho PN 10, classe 125”, informamos que nossas Válvulas possuem esta guia através de anel centralizador para instalação. Esta configuração é aceitável?
- É solicitado para a haste “Deve ser inteiriça, com encaixe no disco tipo Duplo D ou através de Plug de torque”, informamos que nosso padrão é tipo haste bipartida com encaixe quadrado. Esta configuração é aceitável?
- Os itens 01 / 02 / 03 / 04, serão testados conforme API 598 (Aplicável para API 609 categoria A).
- Informamos que a NBR 15768 não é aplicável para os itens deste certame. Informações de identificação, sentido de fluxo, dados da Válvula serão identificados em Plaqueta de Aço inox padrão Interativa. Testes aplicáveis para a Norma API 609 categoria A, são conforme API 598. Gentileza nos dar o parecer.
- É solicitado Buchas dos mancais em Acetal. Informamos que estes materiais variam de acordo com o fabricante. Os da Interativa são em Polipropileno (até 12”) e em Bronze (a partir de 14”). Aceitável esta configuração?

Lote 02

Item 01:

- É especificado “Guia para instalação (semi lug) com pressão mínima de trabalho PN 10, classe 125”, informamos que nossas Válvulas possuem esta guia através de anel centralizador para instalação. Esta configuração é aceitável?
- É solicitado para a haste “Deve ser inteiriça, com encaixe no disco tipo Duplo D ou através de Plug de torque”, informamos que nosso padrão é tipo haste bipartida com encaixe quadrado. Esta configuração é aceitável?
- Os item 01, serão testados conforme API 598 (Aplicável para API 609 categoria A).
- Informamos que a NBR 15768 não é aplicável para os itens deste certame. Informações de identificação, sentido de fluxo, dados da Válvula serão identificados em Plaqueta de Aço inox padrão Interativa. Testes aplicáveis para a Norma API 609 categoria A, são conforme API 598. Gentileza nos dar o parecer.



·É solicitado Buchas dos mancais em Acetal. Informamos que estes materiais variam de acordo com o fabricante. Os da Interativa são em Polipropileno (até 12”) e em Bronze (a partir de 14”). Aceitável esta configuração?


Referente ao Lote 04 do Edital: Informamos que atendemos na integra a especificação do mesmo. Não entendemos qual a razão dos demais itens não serem iguais se se destinam ao mesmo órgão SAAE SOROCABA.


A Interativa possui grande interesse em firmar parceria com o SAAE Sorocaba, aproveitando da logística favorável.

Respostas Lote 01 e Lote 02:

Com relação as perguntas do lote 01 e 02; as especificações exigidas, visa a obter melhores resultados na aplicação e durabilidade do material, visando melhores performance dos equipamentos ao sistema integrado de abastecimento de água tratada desta Autarquia, baseado nas normas regulamentadoras. Solicitamos o cumprimento do Edital na Integra, sem desvio nas especificações.

Sorocaba, 30 de agosto de 2016.


Juliana Souza Martins
Pregoeira


Érica de Oliveira M. E. Franco
Equipe de Apoio