

ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO – 2158/2016

PREGÃO ELETRÔNICO – 46/2016

OBJETO – FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL TDA 500 E TAMPÃO LUMINÁRIA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TDA 300.

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela AFER INDUSTRIAL LTDA, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

O desenho do Edital nas páginas 26 e 27 consta tampão TDA300 sem articulação, porém, no descritivo do anexo I solicita o tampão com articulação.

O tampão TDA300 Luminária é articulado com anel de polietileno, articulação por rota conforme o TDA500 com anel polietileno padrão SAAE Sorocaba?

Resposta: De acordo com parecer do Diretor Operacional de Esgoto:

Os tampões TDA300 e TDA500 não possuem o detalhamento da articulação, visto que a concepção deste detalhamento não é previsto na norma e cada empresa deverá ajustar de acordo com seu método construtivo.

Os desenhos mostram somente os dimensionais dos tampões e as dimensões do logo, sendo que a parte estrutural será verificada na inspeção de acordo com a NBR 10160.

Os dimensionais e as especificações técnicas descritas no Termo de referência deverão ser respeitados na íntegra.

Sorocaba, 13 de maio de 2016.

**LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA
Pregoeira**