



Sorocaba, 26 de agosto de 2014.

Esclarecimento nº 02-2014

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **NOV FIBER GLASS SYSTEMS**, ao Pregão Eletrônico nº 70/2014, o que segue:

PERGUNTAS:

Com relação ao certame em epígrafe solicitamos o esclarecimento do seguinte questionamento/ esclarecimento:

- 1- ANEXO I do Pregão Eletrônico nº 70/2014 – LOTE 1:

Para atendimento ao lote 1, Fornecimento de TUBO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO COMPATÍVEL COM DeFoFo, é solicitado a classe de pressão PN 2 (2,0 kgf/cm²), porém não se é feita referência a classe de rigidez. Deveremos adotar a mesma solicitada no LOTE 2: 10.000 Pa?

RESPOSTAS:

- 1- Considerando a aplicação, a classe de rigidez poderá ser de 5000 N/m².

Atenciosamente

Elisete Regina Mota

Pregoeira