



Sorocaba, 26 de agosto de 2014.

## Esclarecimento nº 03-2014

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **O-TEK TUBOS BRASIL LTDA.**, ao Pregão Eletrônico nº 70/2014, o que segue:

### PERGUNTAS:

Com relação ao certame em epígrafe solicitamos o esclarecimento do seguinte questionamento/ esclarecimento:

A **O-TEK TUBOS BRASIL Ltda**, pessoa jurídica com sede à Rodovia Estadual SP 191 km 86,7, Ipeúna/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.865.153/0001-27, telefone: (19) 3576-6000/6031, e-mail para contato: [mirella.daneris@o-tek.com](mailto:mirella.daneris@o-tek.com), vem respeitosamente à presença de V. Sa., por meio deste, buscar os devidos esclarecimentos para a questão abaixo:

1-No referido edital, não identificamos qual a classe de rigidez (SN) dos tubos de PRFV que devemos ofertar. Esta informação é de fundamental importância para elaborar o melhor preço, bem como se trata de característica técnica essencial. Diante do exposto, solicitamos que seja informado, qual classe de rigidez que deverá ser considerada nesta licitação.

### RESPOSTAS:

1- considerando a aplicação, a classe de rigidez poderá ser de 5000 N/m<sup>2</sup>.

Atenciosamente

**Elisete Regina Mota**

**Pregoeira**