



Sorocaba, 26 de outubro de 2017.

## Esclarecimento nº 01

**Processo Administrativo – 9.146/2017**

**Pregão Eletrônico – 87/2017**

**Objeto – AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA PARA MOTORES DE BAIXA TENSÃO, PELO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.**

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA** ao Pregão Eletrônico nº 87/2017, o que segue:

1. Referente ao PE 87-2017, será aceito equipamento com profundidade de 390mm ?

### **Resposta Setor Responsável:**

1. Segue esclarecimento

Devido ao painel existente já possuir dimensões reduzidas, e além da porta possuir componentes elétricos que prejudicam ainda mais o espaço físico do mesmo, este Setor esclarece que não será aceito equipamento com dimensões além das já estipuladas no edital.

Atenciosamente

**Emerson Aragão de Sousa**

**Pregoeiro**