



ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 5.285/2014

PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2014

OBJETO – Aquisição de materiais para montagem do sistema recalque do booster Novo Eldorado.

O Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa VCW Válvulas Tecnologia em Retenção de Fluxos, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta 1: “LOTE 3 – VÁLVULA DE RETENÇÃO.

Com relação ao tipo de pintura, solicitamos que aceitem como opção, a Pintura Epóxi Líquida com espessura final de 150 micras, na cor Azul Ral 5005.

Segue abaixo nosso procedimento de Pintura Líquida para aceitação junto ao

SAAE:

Revestimento interno e externo em Epóxi Líquida na cor Azul RAL 5005

- Preparação: Remoção completa de todas as impurezas tais como: óleo, pó, graxa, água e ferrugem.

- Jateamento Abrasivo: jateamento conforme padrão grau SA2, a fim de remover praticamente toda laminação, óxidos e partículas estranhas.

- Pintura: Líquida, Espessura 150 microns mínimo.

- Secagem: ambiente.

- A VCW resguarda ao direito de solicitar posteriormente certificado da tinta caso o cliente solicite.

- Atendendo a Norma brasileira ABNT NBR 12170 e portaria nr. 56 do Ministério da Saúde.”

Resposta: O fornecimento pode ser considerado, dentro do apresentado pela empresa e que as demais especificações sejam atendidas.

Sorocaba, 24 de novembro de 2014.

CÁTIA REGINA PEREIRA TARDELLI
Pregoeira