



Sorocaba, 26 de agosto de 2014.

Esclarecimento nº 04-2014

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **JOPLAS.**, ao Pregão Eletrônico nº 70/2014, o que segue:

PERGUNTAS:

Com relação ao certame em epígrafe solicitamos o esclarecimento do seguinte questionamento/ esclarecimento:

Em Análise ao Edital referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2014 – SAAE SOCORABA/SP, (Abertura 28.08.2014).

1-Na Descrição do produto do lote 01 informar Tubos em PRFV conforme NBR 15536 DN 500 e 600mm no entanto não informa qual classe de rigidez dos Tubos.

- PERGUNTA: Podemos Usar a mesma Classe de Rigidez do Lote 02 que é 10.000 pascal. Se não informar qual deveremos usar?

2 - No edital item “10.3 A licitante ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá identificar-se, sob pena de desclassificação”.

- PERGUNTA: Devemos informa a Marca do produto na fase inicial da proposta eletrônica antes da etapa de lances. Sim ou Não?

RESPOSTAS:

1- considerando a aplicação, a classe de rigidez poderá ser de 5000 N/m².

2- Informamos da não obrigatoriedade de informação da marca na fase inicial da licitação, porém deve se apresentar; caso vencedor a informação da marca; na proposta escrita.

Atenciosamente

Elisete Regina Mota

Pregoeira