



Sorocaba, 01 de outubro de 2013.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **LAKELAND BRASIL S/A**, ao **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 75/2013**, o que segue:

RESPOSTA:

De acordo com informações do Chefe do Setor de Elétrica, Eng. Marcos Yoshiki Shimoyama, esclarecemos:

- 1 - As características dos materiais das camisas e calças para eletricitistas devem ser mantidas, conforme cadastro no sistema do SAAE. Os materiais das calças e camisas são de materiais diferentes, mas ambos são **ATPV** e existe materiais 100% algodão com tratamento anti-chama, ignição e propagação e o algodão não se corre o risco da malha grudar na pele em caso de derretimento do material.

A sugestão é de unificar os lotes das calças e camisas para eletricitistas em um único lote e anexar o Termo de referência para aquisição dos mesmos, com prazo de entrega de 60 dias corridos para este lote especificamente.

Atenciosamente,

Érica Aparecida de Menezes
Pregoeira