



Sorocaba, 19 de junho de 2013.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **JULIO, JULIO CONCREMAX LTDA.**, ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 35/2013, o que segue:

PERGUNTAS:

- 1 - Venho questionar o tempo hábil para entrega do Laudo Referente à Bica Corrida, pois para o ensaio do mesmo é necessário de 30 dias para o resultado final, e o equivalente de areia do agregado úmido conforme a NBR 12052, superior a 55% conforme exigido no laudo é correspondente ao material CBUQ, pois o normal é de 33 a 35%.

RESPOSTAS:

De acordo com informações da Chefe do Departamento de Esgoto - Eng.^a Andréa F. Sanches de Sousa e do Presidente da Comissão de Materiais e Marcas - Eng. Gilmar Buffolo, esclarecemos:

- 1 - O equivalente de areia do agregado úmido foi definido, baseado na especificação técnica ET-DE-P00/010 do Depto. de Estrada de Rodagem. Com relação ao prazo, será mantido o constante no edital.

Érica Aparecida de Menezes
Pregoeira