



Sorocaba, 27 de março de 2013.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **AG TECH SISTEMAS LTDA. - EPP**, à Tomada de Preços nº 01/2013, o que segue:

PERGUNTA:

Favor esclarecer os seguintes itens do Edital quanto à qualificação técnica.

16.1.5.2 - Comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do Artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, comprovando a execução de serviços similares, 50% (cinquenta por cento) do objeto do presente certame; é considerado item mais importante o seguinte:

16.1.5.2.1 - Execução em montagem de Sistemas de Média Tensão, classe 25kV, com potência não inferior a 2000kVA.

Este atestado poderá ser de 1000kVA - 25kV?

Como o Edital pede: A empresa contratada deverá executar os serviços conforme o escopo abaixo:

- Substituição de 4 (quatro) transformadores de 500 para 1000 KVA. Entendemos que este atestado atende ao Edital.

RESPOSTA:

De acordo com informações do Chefe do Departamento de Eletromecânica - Eng. James Clayton de Vasconcelos, esclarecemos:

Atestado de 1000kVA não apresenta a grandeza solicitada (2000kVA). Entendemos não atender ao solicitado.