



ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.803/2016

Tomada de Preços nº 11/2016

OBJETO - Contratação de empresa especializada em engenharia para fornecimento de mão de obra e componentes para montagem de painéis elétricos de acionamento das bombas de recalque das estações elevatórias de esgoto Ponte e Represa, neste município, pelo tipo menor preço global.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **Cápua Engenharia Projetos e Construções** a Tomada de Preços nº 11/2016, o que segue:

Pergunta 01- No diagrama trifilar consta um Disjuntor caixa tripolar moldada de 400A, já na lista de materiais conta um Disjuntor caixa moldada tripolar 600A. Qual devo considerar?

Resposta: O disjuntor deve ser de 600A conforme especificação do Termo de Referência.

Pergunta 02- Nos projetos tanto EEE PONTE e EEE REPRESA constam um **Transmissor de Nível Ultrassônico**, seria ele para orçar junto a proposta, pois não consta na lista?

Resposta: Conforme item 3.1.2 e subitem 3.1.2.4 do Termo de Referência, não estão inclusos na proposta os componentes de "campo", ou seja, somente os itens internos ao painel.


Sandra Regina Elias Gato
Comissão Especial e Permanente de Licitações