

Normas para ligação de água

Tendo em vista a solicitação de ligação de água, solicitamos de vossa senhoria o que se segue:

1. Primeira ligação:

a. *providenciar espaço para instalação de abrigo padrão.*

- i. Entenda-se por espaço uma faixa em muro de alvenaria ou na ausência desta, construir mureta como ilustrado em folder.
- ii. Este espaço deverá ter as dimensões suficientes para as instalações do abrigo e a rede hidráulica que alimentará o prédio.
- iii. O abrigo padrão tem as dimensões em cm de 50,5 x 40 x 12 (largura x altura x profundidade), e a rede hidráulica que abastecerá o imóvel deverá sair por uma das laterais deste abrigo.
- iv. Observar layout de instalação do abrigo padrão no totem exposto no setor de atendimento ao público do saae.

b. *Este espaço deverá ser preparado no alinhamento predial ou junto a este em recuo.*

i. Sendo no alinhamento predial:

- a. Entenda-se por alinhamento predial o limite do seu imóvel com a calçada, muro ou grade que dividem a sua propriedade com a rua (Testada).
- b. O abrigo deverá ser instalado com a janela de leitura voltada para a calçada, **não obstruída** por grade, portinhola ou outra forma de obstáculo que possa impedir/dificultar leitura e manutenção.

ii. Sendo em recuo na residência:

- a. Entenda-se por recuo, uma área (baia) isolada do imóvel e estar permanentemente de livre acesso.
- b. Instalar o(s) abrigo(s) padrão no recuo próximo ao alinhamento predial.
- c. esta área deverá possuir as dimensões mínimas na largura de 80 cm livre e o comprimento variável, dependendo do número de colunas de abrigos padrões a serem instalados.

c. *Em todas as situações o abrigo padrão deverá ser instalado entre 70 e 150 cm de altura do piso acabado, no espaço reservado, considerando a face superior do abrigo.*

E ...

2. **Ligação independente:**

- a. Se o medidor existente não estiver instalado dentro das normas acima, deverá o requerente providenciar as adequações necessárias e solicitar junto ao saae-sorocaba, a mudança do medidor para adequação às normas.
 - b. Providenciar espaço para a instalação do(s) abrigo(s) padrão para a(s) ligação(es) independente(s), dentro das normas citadas (alinhamento predial/recuo e dimensões).
 - c. *Observação:* cada abrigo pode alojar até dois medidores e os mesmos poderão ser instalados em coluna de até **dois abrigos**, sempre respeitando as alturas mínima e máxima entre 70 e 150 cm de piso acabado.
 - d. Para cada ligação independente (residência, moradia, salão comercial, etc.. e demais repartições para onde está sendo requeridas novas ligações), deverá possuir reservatório (caixa d'água) individualizado. Se ainda não possuir, o requerente deverá providenciar a instalação das mesmas.
 - e. Providenciar a instalação do sistema hidráulico interno individualizando o abastecimento e suas respectivas tubulações estarem prontas junto ao abrigo aguardando a ligação.
3. Para melhor esclarecimento observar no folder em seu poder, outras informações e ilustrações contidas neste.
 4. As exigências acima devem ser atendidas e estar prontas na ocasião da vistoria da fiscalização, sendo condição imprescindível para o deferimento das ligações solicitadas.
 5. No caso do não cumprimento das exigências acima, o fiscal está autorizado a dar um prazo para adequações de até 30 (trinta) dias e nova vistoria. Se na segunda visita, ainda assim, as adequações não tiverem sido atendidas, este pedido estará **automaticamente indeferido** em definitivo e o **processo** objeto será **arquivado**.

Ciente

Declaro ter recebido uma via desta e anexo a este, folder ilustrativo sobre novo padrão de ligação de água.

Requerente

RG :