



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	Dezembro 2020					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	64	249	249	4	1,9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,67	0,37	NTU	5
Cloro residual	227	249	249	1,4	1	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	227	249	249	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	227	249	249	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	Dezembro 2020					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	11	62	62	4	1,9	uC	15
Turbidez	58	62	62	0,56	0,35	NTU	5
Cloro residual	58	62	62	0,9	0,6	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	58	62	62	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	58	62	62	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	Dezembro 2020					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	5	11	11	2,5	1,09	uC	15
Turbidez	10	11	11	1,5	0,47	NTU	5
Cloro residual	10	11	11	1,2	1	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	10	11	11	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	10	11	11	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.