



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	DEZEMBRO 2021					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	64	233	233	6,00	2,89	uC	15
Turbidez	227	233	233	0,64	0,53	NTU	5
Cloro residual	227	233	233	1,05	0,95	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	227	233	233	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	227	233	233	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	DEZEMBRO 2021					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	11	59	59	10,8	9,2	uC	15
Turbidez	58	59	59	1,19	1,0	NTU	5
Cloro residual	58	59	59	0,50	0,30	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	58	59	59	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	58	59	59	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	DEZEMBRO 2021					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	5	13	13	2,30	1,19	uC	15
Turbidez	11	13	13	1,39	0,30	NTU	5
Cloro residual	11	13	13	1,20	1,90	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	11	13	13	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	11	13	13	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal e São Bento.

Parâmetros	Exigido Mensal	DEZEMBRO 2021					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	22	22	10,0	4,02	uC	15
Turbidez	10	22	22	1,38	0,63	NTU	5
Cloro residual	10	22	22	2,00	0,80	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	10	22	22	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	10	22	22	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.