



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	JANEIRO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	62	216	216	7,00	3,04	uC	15
Turbidez	216	216	216	2,44	0,86	NTU	5
Cloro residual	216	216	216	1,50	1,00	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	216	216	216	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	216	216	216	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	JANEIRO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	55	55	12,0	4,18	uC	15
Turbidez	54	55	55	2,97	0,97	NTU	5
Cloro residual	54	55	55	0,80	0,60	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	54	55	55	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	54	55	55	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	JANEIRO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	5	13	13	4,00	1,80	uC	15
Turbidez	11	13	13	0,21	0,13	NTU	5
Cloro residual	11	13	13	1,60	1,27	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	11	13	13	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	11	13	13	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal e São Bento.

Parâmetros	Exigido Mensal	JANEIRO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	18	18	5,0	3,42	uC	15
Turbidez	10	18	18	0,77	0,69	NTU	5
Cloro residual	10	18	18	1,17	0,75	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	10	18	18	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	10	18	18	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.