



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado
Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy
Processo de tratamento: Tratamento Convencional
Manancial Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha
Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	ABRIL 2022					
		R	C	Percenti	Médi	Unid.Recomendado	
Co	6	21	21	8,0	3,3	u	1
Turbidez	21	21	21	1,9	0,6	NTU	5
Cloro	21	21	21	1,0	1,0	mg/	0,2 –
Coliformes	21	21	21	Ausênci	Ausência	Ausência /	Ausênci
<i>Eschericha.col</i>	21	21	21	Ausênci	Ausência	Ausência /	Ausênci

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden
Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden
Processo de tratamento: Tratamento Convencional
Manancial Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim
Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	ABRIL 2022					
		R	C	Percenti	Médi	Unid.Recomendado	
Co	1	3	3	113,2	13,7	u	1
Turbidez	5	3	3	13,3	1,6	NTU	5
Cloro	5	3	3	1,6	0,6	mg/	0,2 –
Coliformes	5	3	3	Ausênci	Ausência	Ausência /	Ausênci
<i>Eschericha.col</i>	5	3	3	Ausênci	Ausência	Ausência /	Ausênci

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços
Processo de tratamento: Desinfecção
Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	ABRIL 2022					
		R	C	Percenti	Médi	Unid.Recomendado	
Co	5	13	1	6,6	3	u	1
Turbidez	11	1	1	0,7	0,4	NTU	5
Cloro	11	1	1	1,8	1,0	mg/	0,2 –
Coliformes	11	1	1	Ausênci	Ausência	Ausência /	Ausênci
<i>Eschericha.col</i>	11	1	1	Ausênci	Ausência	Ausência /	Ausênci

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.
Processo de tratamento: Tratamento Convencional.
Manancial: Rio Sorocaba
Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal e São Bento.

Parâmetros	Exigido Mensal	MARÇO 2022					
		R	C	Percenti	Médi	Unid.Recomendado	
Co	1	5	5	11,2	5,11	u	1

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.