



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	MARÇO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	62	231	231	7,00	3,56	uC	15
Turbidez	216	231	231	1,50	0,72	NTU	5
Cloro residual	216	231	231	1,60	1,03	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	216	231	231	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	216	231	231	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	MARÇO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	56	56	1,01	5,29	uC	15
Turbidez	54	56	56	0,76	0,58	NTU	5
Cloro residual	54	56	56	2,0	1,04	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	54	56	56	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	54	56	56	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	MARÇO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	5	11	11	4,32	1,72	uC	15
Turbidez	11	11	11	0,60	0,26	NTU	5
Cloro residual	11	11	11	1,47	0,83	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	11	11	11	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	11	11	11	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal e São Bento.

Parâmetros	Exigido Mensal	MARÇO 2022					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	16	16	10,1	5,29	uC	15
Turbidez	10	16	16	0,76	0,58	NTU	5
Cloro residual	10	16	16	2,0	1,04	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	10	16	16	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	10	16	16	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.