



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	Fevereiro 2023					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	62	224	224	9,00	4,63	uC	15
Turbidez	216	224	224	1,13	0,58	NTU	5
Cloro residual	216	224	224	1,50	1,05	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	216	224	224	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	216	224	224	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	Fevereiro 2023					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	5	13	13	2,40	1,2	uC	15
Turbidez	11	13	13	0,20	0,13	NTU	5
Cloro residual	11	13	13	1,,24	1,06	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	11	13	13	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	11	13	13	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal, Maria Eugênia e São Bento.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	Fevereiro 2023					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	54	54	6	3,09	uC	15
Turbidez	54	54	54	0,77	0,40	NTU	5
Cloro residual	54	54	54	1,24	0,93	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	54	54	54	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	54	54	54	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.