



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE
ÁGUASETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy
Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Itupararanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	Outubro/2023					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	62	247	247	10,00	3,83	uC	15
Turbidez	216	247	247	1,72	0,60	NTU	5
Cloro residual	216	247	247	1,50	1,09	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	216	247	247	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
Escherichia.coli	216	247	247	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção
Manancial: Aquíferos Tubarão e cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	Outubro/2023					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	5	12	12	3,25	1,30	uC	15
Turbidez	11	12	12	0,50	0,20	NTU	5
Cloro residual	11	12	12	1,19	0,98	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	11	12	12	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
Escherichia.coli	11	12	12	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal, Maria Eugênia e São Bento.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden
Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional
Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	Outubro/2023					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	10	58	58	9,88	5,21	uC	15
Turbidez	54	58	58	1,08	0,56	NTU	5
Cloro residual	54	58	58	1,50	0,94	mg/L	0,2 – 2,0
Coliformes totais	54	58	58	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
Escherichia.coli	54	58	58	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.