



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

| Parâmetros | Exigido Mensal | SETEMBRO 2024 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-----|-----------|----------|---------------------|-------------|
| | | R | C | Percentil | Média | Unidade | Recomendado |
| Cor | 241 | 244 | 244 | 6,00 | 2,95 | uC | 15 |
| Turbidez | 241 | 244 | 244 | 1,27 | 0,83 | NTU | 5 |
| Cloro residual | 241 | 244 | 244 | 1,80 | 1,32 | mg/L | 0,2 – 5,0 |
| Coliformes totais | 241 | 244 | 244 | Ausência | Ausência | Ausência / Presença | Ausência |
| <i>Escherichia.coli</i> | 241 | 244 | 244 | Ausência | Ausência | Ausência / Presença | Ausência |

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

| Parâmetros | Exigido Mensal | SETEMBRO 2024 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----|-----------|----------|---------------------|-------------|
| | | R | C | Percentil | Média | Unidade | Recomendado |
| Cor | 05 | 05 | 05 | 1,80 | 0,80 | uC | 15 |
| Turbidez | 05 | 05 | 05 | 0,38 | 0,26 | NTU | 5 |
| Cloro residual | 05 | 05 | 05 | 1,94 | 1,50 | mg/L | 0,2 – 5,0 |
| Coliformes totais | 05 | 05 | 05 | Ausência | Ausência | Ausência / Presença | Ausência |
| <i>Escherichia.coli</i> | 05 | 05 | 05 | Ausência | Ausência | Ausência / Presença | Ausência |

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal, Maria Eugênia e São Bento.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

| Parâmetros | Exigido Mensal | SETEMBRO 2024 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----|-----------|----------|---------------------|-------------|
| | | R | C | Percentil | Média | Unidade | Recomendado |
| Cor | 58 | 59 | 59 | 5,15 | 3,32 | uC | 15 |
| Turbidez | 58 | 59 | 59 | 1,26 | 0,62 | NTU | 5 |
| Cloro residual | 58 | 59 | 59 | 1,80 | 1,22 | mg/L | 0,2 – 5,0 |
| Coliformes totais | 58 | 59 | 59 | Ausência | Ausência | Ausência / Presença | Ausência |
| <i>Escherichia.coli</i> | 58 | 59 | 59 | Ausência | Ausência | Ausência / Presença | Ausência |

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.