



Serviço Autônomo
de Água e Esgoto



**DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SETOR DE QUALIDADE / SCOETE**

DADOS DA COLETA	Mês da Coleta:	JUNHO	Tipo de Amostra:	Afluente e Efluente
	Local da Coleta:	ETE'S SAAE SOROCABA	Metodologia de Coleta:	ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060; ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060

Análise	Laboratório ETE S1 - SAAE Sorocaba
----------------	------------------------------------

	ETE	Sorocaba 1 (S1)			Sorocaba 2 (S2)			Pitico			Itanguá			Carandá			Aparecidinha			Quintais			
	DATA	13/06/25			11/06/25			16/06/25			12/06/25			26/06/25			17/06/25			24/06/25			
Parâmetro	Unidade	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	Metodologia de Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	mg/L	158	43	72,8%	219	27	87,7%	289	4	98,6%	138	27	80,4%	390	2	99,5%	135	3	97,8%	502	8	98,4%	SMWW 22ª Edição 2012 / Método 5210 B
PH	-	7,7	7,7	Não se aplica	7,8	7,7	Não se aplica	7,4	7,5	Não se aplica	7,4	7,6	Não se aplica	8,8	7,8	Não se aplica	7,7	7,7	Não se aplica	7,2	7,4	Não se aplica	SMWW 22ª Edição 2012 / Método 4500 HB
Temperatura	°C	19,1	19	Não se aplica	18,8	19	Não se aplica	18,9	18,7	Não se aplica	19,2	19,2	Não se aplica	19	18,7	Não se aplica	19,5	19,5	Não se aplica	19,5	19,8	Não se aplica	-
Turbidez	NTU	54,6	22,3	Não se aplica	82	36,4	Não se aplica	84,8	8,6	Não se aplica	54,1	14,2	Não se aplica	96	0,1	Não se aplica	49,4	10	Não se aplica	55	7,4	Não se aplica	SMWW 22ª Edição 2012 / Método 2130

Legenda:

°C: Graus Celsius

µg/L: Micrograma por Litro

mg/L: Miligrama por Litro

mL/L: Mililitros por Litro

NMP/100mL: Número Mais Provável por 100 Mililitros

T/NT: Tóxico ou Não Tóxico

UpH: Unidade de pH

NTU – Unidades Nefelométricas de Turbidez

uS/cm – microsiemens por centímetro

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Os parâmetros analisados estão de acordo com o exigido pelo **Decreto 8468/76 - Art. 18** em seus incisos I, II, III e V, que define sobre o recebimento e lançamento de efluentes em corpos d'água.