



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ituparanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	SETEMBRO 2025					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	253	255	255	9,00	4,29	uC	15
Turbidez	253	255	255	1,31	0,69	NTU	5
Cloro residual	253	255	255	1,40	1,01	mg/L	0,2 – 5,0
Coliformes totais	253	255	255	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	253	255	255	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	SETEMBRO 2025					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	05	5	5	3,00	1,60	uC	15
Turbidez	05	5	5	0,44	0,23	NTU	5
Cloro residual	05	5	5	1,28	1,06	mg/L	0,2 – 5,0
Coliformes totais	05	5	5	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	05	5	5	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: ETA VITÓRIA RÉGIA – Av. Antônio Silva Saladino, 351 – Pq. Vitória Régia.

Processo de tratamento: Tratamento Convencional.

Manancial: Rio Sorocaba

Local(is) Abastecido(s): Parque Vitória Régia, Santa Esmeralda, Altos de Sorocaba, Horto Florestal, Maria Eugênia e São Bento.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	SETEMBRO 2025					
		R	C	Percentil	Média	Unidade	Recomendado
Cor	104	106	106	10,0	0,82	uC	15
Turbidez	104	106	106	0,82	0,52	NTU	5
Cloro residual	104	106	106	2,08	1,37	mg/L	0,2 – 5,0
Coliformes totais	104	106	106	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência
<i>Escherichia.coli</i>	104	106	106	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência

R= nº de amostras realizadas; C= nº de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.