



Serviço Autônomo
de Água e Esgoto



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SETOR DE QUALIDADE / SCOETE

DADOS DA COLETA	Mês da Coleta:	FEVEREIRO	Tipo de Amostra:	Afluentes e Efluentes
	Local da Coleta:	ETE'S SAAE SOROCABA	Metodologia de Coleta:	ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060; ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060

Análise	Laboratório ETE S1 - SAAE Sorocaba
---------	------------------------------------

Parâmetro	Unidade	Sorocaba 1 (S1)			Sorocaba 2 (S2)			Pitico			Itanguá			Carandá			Aparecidinha			Quintais			Metodologia de Análise
		13/02/26			25/02/26			02/02/26			05/02/26			05/02/26			10/02/26			18/02/26			
DATA		AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	AFLUENT E	EFLUENT E	Remoção %	
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	mg/L	128	7	94,5%	98	9	90,8%	241	5	97,9%	185	48	74,1%	330	2	99,4%	167	11	93,4%	523	68	87,0%	SMWW 22ª Edição 2012 / Método 5210 B
PH	-	7	6,8	Não se aplica	7,6	7,9	Não se aplica	7,5	6,9	Não se aplica	7,4	7,8	Não se aplica	8,3	7,4	Não se aplica	7,4	7,7	Não se aplica	7,4	7,7	Não se aplica	SMWW 22ª Edição 2012 / Método 4500 HB
Temperatura	°C	23,2	23,1	Não se aplica	22,9	23	Não se aplica	25,5	25,4	Não se aplica	23,7	23,7	Não se aplica	24,5	24,5	Não se aplica	23,1	23,4	Não se aplica	24,3	23,5	Não se aplica	-
Turbidez	NTU	45	15	Não se aplica	55	25	Não se aplica	73	13	Não se aplica	80	29	Não se aplica	81	8	Não se aplica	53	14	Não se aplica	199	60	Não se aplica	SMWW 22ª Edição 2012 / Método 2130

Legenda:

°C: Graus Celsius
 µg/L: Micrograma por Litro
 mg/L: Miligrama por Litro
 mL/L: Mililitros por Litro
 NMP/100mL: Número Mais Provável por 100 Mililitros

T/NT: Tóxico ou Não Tóxico
 UpH: Unidade de pH
 NTU – Unidades Nefelométricas de Turbidez
 uS/cm – microsiemens por centímetro

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Os parâmetros analisados estão de acordo com o exigido pelo Decreto 8468/76 - Art. 18 em seus incisos I, II, III e V, que define sobre o recebimento e lançamento de efluentes em corpos d'água.