



Serviço Autônomo
de Água e Esgoto



DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SETOR DE QUALIDADE / SCOETE

DADOS DA COLETA	Mês da Coleta:	JUNHO	Tipo de Amostra	Afluente e Efluente
	Local da Coleta:	ETE'S SAAE SOROCABA	Metodologia de Coleta	ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 1060; ABNT NBR 9898 - 1987, SMWW, 23ª Edição 2017, Método 9060

Análise	Laboratório ETE S1 - SAAE Sorocaba
---------	------------------------------------

	ETE	Sorocaba 1 (S1)			Sorocaba 2 (S2)			Pitico			Itanguá			Carandá			Aparecidinha			Quintais			
	DATA	09/06/26			10/06/26			22/06/26			11/06/26			18/06/26			09/06/26			02/06/26			
Parâmetro	Unidade	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	AFLUENTE	EFLUENTE	Remoção %	Metodologia de Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	mg/L	155	1,4	99,1%	180	10	94,4%	285	6	97,9%	218	38	82,6%	445	2	99,6%	155	1,4	99,1%	405	10	97,5%	SMWW 22ª Edição 20 / Método 5210 B
PH	-	7,8	7,7	Não se aplica	7,8	8	Não se aplica	7,6	7,5	Não se aplica	7,8	7,9	Não se aplica	8,6	5,7	Não se aplica	7,8	7,7	Não se aplica	8,5	7,9	Não se aplica	SMWW 22ª Edição 20 / Método 4500 HB
Temperatura	°C	24,4	23,3	Não se aplica	21,4	21	Não se aplica	22,2	21,4	Não se aplica	20,8	21,1	Não se aplica	20	20,1	Não se aplica	24,4	23,3	Não se aplica	21,1	20,6	Não se aplica	-
Turbidez	NTU	48	24	Não se aplica	62	8	Não se aplica	69	5	Não se aplica	68	20	Não se aplica	133	14	Não se aplica	48	24	Não se aplica	87	12	Não se aplica	SMWW 22ª Edição 20 / Método 2130

Legenda:

°C: Graus Celsius
µg/L: Micrograma por Litro
mg/L: Miligrama por Litro
mL/L: Mililitros por Litro
NMP/100mL: Número Mais Provável por 100 Mililitros

T/NT: Tóxico ou Não Tóxico
UpH: Unidade de pH
NTU – Unidades Nefelométricas de Turbidez
uS/cm – microsiemens por centímetro

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Os parâmetros analisados estão de acordo com o exigido pelo Decreto 8468/76 - Art. 18 em seus incisos I, II, III e V, que define sobre o recebimento e lançamento de efluentes em corpos d'água.