

### **ESCLARECIMENTO Nº 01**

**Processo nº 1.275/2020**

**Pregão Eletrônico nº 32/2021 – Edital nº 44/2021**

**OBJETO:** Aquisição de materiais elétricos e equipamentos para a manutenção elétrica do SAAE.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:**

**Pergunta da empresa:** ELÉTRICA TI.

Apesar de ser intempestiva minha dúvida, peço por favor se consegui me responder a pergunta abaixo, do pregão acima citado lote 1 e 2.

Vocês Pedem **.Modulo fonte de alimentação redundante com função UPS;** ✓Entrada de tensão: 24 a 28VDC; ✓Saída de tensão: 24VDC; ✓Tensão de entrada/saída da bateria: 21 a 28VDC; ✓Corrente mínima de operação: 5 A; ✓Corrente mínima de carga da bateria: 1 A; ✓Temperatura de operação: 0 a 50 graus C; ✓Montagem: trilho DIN TS 35; ✓Grau de Proteção: IP20; ✓Avisos de estado: DC OK, bateria descarregada e falha da bateria (via led ou rele);

**Pergunta? Vocês querem só o MODULO OU o CONJUNTO(Conjunto é o UPS BATERIA FONTE),  
Aguardo;**

**Resposta questionamento 01:** Segue manifestação da área técnica.

Com relação ao questionamento da licitante ELETRICA TI, estamos adquirindo somente o módulo.

Obrigado

Claudio Peron Júnior  
Chefe de Setor Elétrico

**Sorocaba, 29 de setembro de 2021.**

**Roseli de Souza Domingues  
Setor de Licitações**