

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo nº 254/2023

Pregão Eletrônico nº 24/2023 – Edital nº 36/2023

OBJETO: aquisição de diversos tipos de conexões de PVC (ÁGUA).

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: HIDROLUNA.

Referente ao Pregão Eletrônico 24/2023, solicito esclarecimento para o item 1 do lote 1:

No edital está pedindo ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 25MM X $\frac{3}{4}$ DE=32, mas não existe adaptador soldável DE 32 x $\frac{3}{4}$.

O correto seria adaptador soldável curto sr DE 25 X $\frac{3}{4}$ ou DE 32 x 1

Resposta questionamento: Segue manifestação.

A especificação está se referindo as medidas do Adaptador, e não do tubo ao qual será aplicado.

O DN 25 mm é ref. ao lado soldável do adaptador, para efeito de especificação completa, ainda consta o DE 32 mm que se refere ao lado externo do adaptador.

De qualquer forma em nossa especificação consta: Bitola 25 mm x 3/4".

Sorocaba, 30 de maio de 2023.

**Roseli de Souza Domingues
Pregoeira**